



Доклад комиссии по ремонту зданий Переславского духовного училища

Комиссия, выделенная из членов съезда, в составе священников села Новосёлки Кудриной Константина Снегирёва, Христорожественского, города Александрова, собора Иоанна Соколова и погоста Ильинского Подберёзья Василия Попова 1911 года 15 февраля осматривала училищные здания и те части их, которые по докладу Правления училища подлежат ремонту. Осмотрев и обследовав все здания училища, комиссия пришла к заключению:

с. 108

- 1) Полы в столовой общежития и особенно в проходных к ней комнатах, действительно, очень плохи и их ремонтировать необходимо. Ввиду целесообразности устройства пола в означенных помещениях из метлахских плиток, комиссия предлагала бы съезду устроить пол именно плиточный, но в случае возможности недостаточности средств округа комиссия находит возможным сделать пол из сосновых досок и выкрасить его.
- 2) Окраска крыши сделана по солнечной стороне в 1907—1908 году и по внешнему виду может быть отложена ещё на один год.
- 3) Относительно устройства откосов кругом училищного здания ввиду того, что существующая насыпь всё же до некоторой степени не позволяет воде просачиваться в стены здания, комиссия находит возможным отложить устройство откосов до будущего съезда.
- 4) Частичная штукатурка и окраска стен здания, без сомнения, необходима, так как в некоторых местах усматриваются такие недочёты, на которые необходимо обратить особое внимание; так: в сундучной комнате потолок с левой стороны от входа, в углу и против каменной стены, видимо, промочен, а в месте его соединения со стеной явилась подозрительная трещина, которую необходимо исследовать и исправить, кроме сего, необходимо осмотреть и, если окажется нужным, отремонтировать в этом месте и крышу.
- 5) Относительно сортиров комиссия усмотрела, что в нижнем этаже необходимо переделать рундуки на более целесообразные и полы необходимо настлать из более прочного непроницаемого для воды материала (плиточный), ямы цементировать и сделать к ним плотно закрываемые крышки, чтобы наружный воздух не мог проникать в клозет; верхний же сортир, как более устроенный, можно оставить в прежнем виде.
- 6) Печь в сундучной комнате действительно нужна, так как дети, часто вбегая туда, могут простуживаться, температура комнаты при осмотре оказалась не выше 8°.
- 7) Устройство бака для керосина комиссия находит нужным отклонить.
- 8) Лестницу внутри училища необходимо устроить, но ввиду того, что помещение для неё неудобно, то комиссия находит необходимым устроить не железную лестницу, а деревянную в том же месте, где она находится и теперь. Пожарную лестницу сделать необходимо, так как старая деревянная лестница ветха.
- 9) Ремонт деревянных построек по их наружному виду комиссия находит возможным отклонить до будущего съезда.
- 10) Существующая баня гнила, и если может обслуживать училище, только при крайней осторожности, так как углы её сгнили, балки в своих концах оперли и уже подстав-

с. 109

лены, что хотя и устраняет опасность падения, но всё же не может быть оставлено в таком виде на более или менее продолжительное время.

Составив о всём вышеизложенном настоящий доклад, комиссия покорнейше имеет честь предложить его вниманию съезда.

Села Новосёлки Кудриной священник Константин Снегирёв. Священник собора г. Александра Иоанн Соколов. Погоста Ильинского-Подберёзья священник Василий Попов.